

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



### КОМПЕНСАТОР ГІДРОУДАРІВ МЕМБРАННИЙ (РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАК)

Модель: VT.CAR 19



ПС - 46162

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ


### 1. Призначення та область застосування

1.1. Мембранний компенсатор призначений для компенсації гідроударів (демпфування) різких стрибків тиску (гідравлічних ударів) в квартирних системах водопроводу, викликаних спрацьовуванням швидкодіючої запірної арматури.

1.2. Крім того, компенсатор гідроударів оберігає квартирні трубопроводи від зростання тиску при температурному розширенні води, яке відбувається при відсутності водорозбору на замкнутій ділянці трубопроводу.

### 2. Технічні характеристики

№	Найменування характеристики	Од. вим.	Значення
1	Робочий об'єм	л	0,162
2	Заводське значення попереднього тиску в повітряній камері	бар	3,5
3	Максимальний тиск при гідроударі	бар	20
4	Рекомендований робочий тиск в закритому квартирному трубопроводі при заводському значенні тиску в повітряній камері	бар	3,0
5	Максимальний робочий тиск в закритому квартирному трубопроводі	бар	10
6	Діапазон температур роб. середовища	°C	-10....+100



7	<i>Розміри (див. мал.):</i>		
8.1.	H - висота	мм	112
8.2.	Ø- діаметр	мм	84
8.3.	G – приєднувальна різьба	дюйм	1/2
9	<i>Матеріал:</i>		
9.1.	Корпус	Нержавіюча сталь- AISI 304L	
9.2.	Мембрана	EPDM	



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

**B**

5.1. ~~Діаграма~~

~~Графік~~

5.2. ( )

5.3.

5.4.

**6.**

6.1. -

3 15150.

6.2. 5

15150.

**7.**

7.1. ( )  
1992 . 50, . 678, ( N 2556 –

III (2556-14) 21.06.2001, N 48, ..252 "

" ( 14.07.2016); 1998 . 36-37, .242 "

" ( 09.04.2015); 1991 . 41, .546 "

" ( 04.10.2016),

7.2. : *ні*

### **Гарантийные обязательства**

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

### **9. Условя гарантийного обслуговування**

9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные

в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра

9.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

9.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

Valtec s.r.l.  
Amministratore  
Delegato

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

*Наименование товара*

### ГАСИТЕЛЬ ГИДРОУДАРОВ МЕМБРАННЫЙ (БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ)

№	Модель	Кол-во
1	<i>VT.CAR19</i>	
2		

*Название и адрес торгующей организации* \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

*Штамп или печать  
торгующей организации*

*Штамп о приемке*

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ *(подпись)*

***Гарантийный срок - Десять лет (сто двадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю***

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: : г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

*Отметка о возврате или обмене товара:*

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ